

「2021 年度マンション管理士 設備系科目直前3点アップ講座」
をご受講の皆様へ 訂正情報のご案内

この度は、『「2021 年度マンション管理士 設備系科目直前3点アップ講座」』をご受講いただき、誠にありがとうございます。

皆様には、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、当講座内使用教材に誤りがございました。お手数をおかけいたしますが、下表のとおり、訂正の上ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

	変更前	変更後
P22 過去問 過去 28 解説	<u>ポンプ直送方式とは、水道本管から分岐して引き込んだ水をいったん受水槽に貯水して、その後、加圧（給水）ポンプで直接加圧した水を各住戸に給水する方式をいう。したがって、高置水槽は不要である。</u>	<u>圧力タンク方式とは、水道本管から分岐して引き込んだ水をいったん受水槽に貯水し、その後、加圧（給水）ポンプで圧力水槽に給水し、圧力水槽内の空気を圧縮、加圧させて各住戸に給水する方式をいう。したがって、高置水槽に揚水し、重力により給水する方式ではない。</u>

また、万が一、その他の訂正が生じた場合は、LECマンション管理士・管理業務主任者ホームページ（アドレス <http://www.lec-jp.com/mankan/>）にて訂正情報を掲載いたします。ご確認のほどよろしく願いいたします。

令和3年11月

LEC東京リーガルマインド
マンション管理士・管理業務主任者事業本部